

Tủa Chùa, ngày 28 tháng 11 năm 2024

Số: 203/GM-TTYT

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, hàng hóa.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ yêu cầu với các chi tiết như sau:

| Stt | Nội dung | Tên sản phẩm | Chi tiết thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------|----------|--|
| I | Hệ thống lọc thải | | | | | |
| 1 | Máy bơm | Máy bơm chìm ly tâm | Công suất: 0.4kw/ 380V Qmax = 0.27m ³ /min Hmax = 9.6m Họng xả: 50mm Nhiệt độ chất lỏng: 0- 40°C Vật rắn cho phép qua: ø35mm Vật liệu: + Thân bằng inox + Plastic + Trục bằng thép không gỉ 304 Kích thước DxRxC: 236x162x360mm Trọng lượng (trừ dây cáp): 7kg Có bộ phận nâng dầu (Oil Lifter): giúp trục động cơ được bôi trơn liên tục, nâng cao tuổi thọ cho máy bơm. Kèm cáp điện tiêu chuẩn : 6m | Bộ | 1 | Thông tin thêm các nội dung sau: Hiệu lực của báo giá; giá đã bao gồm thuế chưa; Hãng/nước sản xuất; các chi phí khác (nếu có) |
| 2 | Phao điện chống cạn | Công tắc đảo chiều dùng cho bơm chìm | | Bộ | 1 | |
| 3 | Rơ le trung gian 24VAC | Rơ le trung gian MY4N-J 24VDC | Điện áp cuộn dây: 24VDC Số chân: 14 hình dạng chân: chân dẹt Tiếp điểm: 4PDT Dòng điện chịu đựng: 3A (for 70°C), 6A (for 50°C) | Cái | 5 | |
| 4 | Rơ le trung gian 220VAC | Rơ le trung gian 220VAC | Điện áp cuộn dây: 220/240VAC Số chân: 14 hình dạng chân: chân dẹt Tiếp điểm: 4PDT Dòng điện chịu đựng: 3A (for 70°C), 6A (for 50°C) | Cái | 5 | |

| Stt | Nội dung | Tên sản phẩm | Chi tiết thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---|-------------|----------|---------|
| 5 | Timer | Rơ le thời gian AH3-3 220VAC 10 giây | | Cái | 2 | |
| 6 | Đèn báo hoạt động | Đèn tu điện 24V AD16-22DS đỏ | Đèn báo Schneider XA2EVB4LC, 22mm 24V AC/DC | Cái | 10 | |
| 7 | Đế Rơ Le | Đế rơ le | | Cái | 10 | |
| 8 | Vi mạch | Mạch điều khiển dàn lạnh điều hoà | | Cái | 1 | |
| 9 | | Hút nước thải | | Xe | 2 | |

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên hệ thực hiện chào giá.

Yêu cầu với Nhà thầu:

- Thời gian chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 28/11/2024.

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Vừ A Mây, số điện thoại: 0382758645.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Điêu Chính Thanh